

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Røntgendør

<b>Produkt</b>	Generelt	Innvendig ramme av trebaserte plater Kjerne av sponplate Trefiberplate på begge sider. 1mm bly er lagt inn i plata på den ene siden av dørbladet. Ved krav om 2mm bly, kan vi legge inn 1mm på hver side av dørbladet.
	Finert overflate	Trefiberplatene er finert og lakkert 3 strøk med UV-lakk 0,4mm kantlist av melamin med tredekor tilsvarende dørbladets overflate
	Malt overflate	Trefiberplatene er grunnet med 2 strøk UV-lakk og malt med 1 strøk vannbasert maling 0,4mm kantlist av melamin malt 1 strøk som dørbladets overflate
	Laminat overflate	Trefiberplatene er laminert med en 0,7mm plate av høytrykkslaminat 2mm kantlist av abs i tredekor, hvit, eller en gråtone. Kan også levere tynne kantlister på laminatdører.
	Karm:	92x42mm furu karm er standard. Andre karmdybder kan leveres. Lakkerte karmen er lakkert 2 strøk vannbasert lakk Malte karmen er først sparklet, deretter grunnet og malt med vannbaserte produkter Pakning Ø8mm silikonlist. Grå eller hvit. Innlegg av 1mm bly som går nesten helt gjennom karmene. 100mm overheng med bly.
	Terskel:	25x92mm lakkert hardvedterskel er standard. Tersklene er i eik. Anslagsterskel kan leveres med og uten innlegg av 1mm bly.
	Beslag	Låskasse Assa 565 4stk 115mm løftehengsle Abloy 7048 med høydejustering Ekstra kraftig sluttstykke Assa 5950. Andre beslag kan leveres om ønskelig, men det er begrensninger pga. høy vekt på dørblad.
	Glass	Røntgendører kan leveres med glass. Dette har tykkelse 6mm, og det tilsvarer 2,1mm bly.
<b>Drift og vedlikehold</b>	Støvtørking:	Bruk myke kluter som ikke loer
	Hovedrengjøring:	Bruk en fuktig klut som ikke loer og syntetisk vaskemiddel. <u>Bruk svært lite vann!</u> Spray aldri vann direkte på døren! Bruk aldri løsemidler til rengjøring av våre produkter!
	Dører til bad:	Disse må tørkes fri for fukt straks etter endt dusj eller bad.
	Vedlikehold	Hardvedterskler skal lakkas etter behov. Små skader på malingsdører kan utbedres med maling i tilsvarende farge. Hengsler smøres etter behov. Låskasser er smurt fra produsent, og skal ikke smøres senere.
	Fuktbestandighet	Våre dører tåler kun små mengder fuktighet. Må aldri utsettes for sprut f.eks. fra dusj!

**Miljøpåvirkning** Pga. innhold av bly, så må røntgendører leveres til godkjent mottak som farlig avfall. Ev. glass inneholder også bly.

**HMS** Foruten bly, inneholder produktet ikke helseskadelige eller brannfarlige stoffer. Under dørens levetid vil det ikke være utslipp av skadelige stoff eller gasser.

**PRODUSENT** Knudsen Dørfabrikk AS  
5593 Skånevik  
Tlf. 53 75 51 44  
post@rknudsen.no  
NO 989 903 314 MVA